



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Елькина, д. 73, г. Челябинск, 454092

тел/факс 2 63-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001
ОКВЭД 75.11.12

07.02.2020 г. № 06/32-1/6

ПРЕДПИСАНИЕ

**Должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарный надзор**

Я, Пузанова С.В. главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене
детей и подростков, при обследовании объекта, рассмотрении
представленных документов - акта обследования №06-5 от 07.02.2020г. по
плановому государственному надзору МБДОУ «Детский сад № 56/1 г.
Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ул. 60 летия Октября, д.6А выявила
нарушения,

которые могут явиться причиной возникновения и распространения
инфекционных и неинфекционных заболеваний.

С целью устранения выявленных нарушений и улучшения условий
воспитания и обучения детей в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад № 56/1 г. Челябинска», а так же
руководствуясь

ст. 50, ст.51 Федерального закона "О санитарно- эпидемиологическом
благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., предлагаю выполнить
следующие мероприятия в срок 20.08.2021г.

1. Провести ремонт аварийной кровли, отремонтировать все помещения, где
были следы протекания. П.5.1 Сан ПиН2.4.1.3049-13.

2.Выполнить отделку стен групповых обеих дошкольных организаций
материалом, позволяющим проведение влажных уборок с применением
моющих и дезинфицирующих средств.п.5.1 Сан ПиН2.4.1.3049-13.

3.Провести ремонт напольного покрытия (линолеума) в группе
«Солнышко»,п.5.5 Сан ПиН2.4.1.3049-13.

4. Во всех санитарных узлах провести ремонт стен, потолков, полов с
устранением всех дефектов отделки.п.5.1,5.2,5.4,5.5 Сан ПиН 2.4.1.3049-13

5. Проводить обязательную С-витаминизацию третьих блюд, п.14.21 Сан
ПиН 2.4.1.3049-13.

6. Обеспечить технологию приготовления блюд в соответствии с требованиями санитарных правил. п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

7. Питание организовать в соответствии с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для детей дошкольных организаций. п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

8. На смесителях установить душевые насадки для ополаскивания посуды горячей проточной водой с температурой не ниже +65 градусов без контактным способом. п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

9. Провести ремонт подвального помещения с заменой труб канализационной системы, п. 9.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующую МБДОУ ДС № 56/1 Чепелеву Н.В.

Главный специалист-эксперт



Пузанова С.В.

Получила 04.02.2020 заведующий
Н.В. Чепелева